

AVIS DE SÉCURITÉ DE

Le risque : Risque d'incendie

Risque potentiel de dommages causés par la surchauffe et le feu aux appareils électroménagers ou autres équipements;



Tableau de répartition avec neutre enfichable QO™ Square D également appelés centres de charge, boîtes de disjoncteur, panneaux électriques

Fabriqué de février 2020 à janvier 2022



Tableau de répartition pour l'intérieur, tableau de répartition pour l'extérieur

Dans les tableaux de répartition avec neutre enfichable QO concernés, la vis de fixation des fils peut ne pas être complètement serrée sur la barre neutre.

L'inspection et la réparation gratuites du produit retiré doivent être fournies.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service d'assistance à la clientèle de Schneider Electric.

- Par téléphone au 1 800-565-6699 de 8 h à 17 h HNE
- Clavardez [sur https://www.se.com/us/en/work/support/customer-care/contact-schneider-electric.jsp](https://www.se.com/us/en/work/support/customer-care/contact-schneider-electric.jsp)
- Visitez le site : <https://se.com/us/qoloadcenter-safetynotice>

Publier jusqu'au 30 septembre 2022

En collaboration avec Santé Canada et CPSC des États-Unis